



RAPPORTO DI TARATURA SENSORE DI PRESSIONE

N° R.t.
MM/2455/2026

Committente	Ditta	Indirizzo	Città (Prov)
	DMF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	VIA C.L. GIACOBINI 65 87042 ALTOMONTE (CS)	

Strumento da verificare	Tipologia	Costruttore	Modello	Matricola
	SENSORE DI PRESSIONE	GE	PM 620	2972054
	Unità di formato	Campo di misura da/a	Unità	Controllo
	0,01	0 100	bar	12 mesi

Strumento campione	Tipologia	Costruttore	Modello	N. Matricola	N. serie	Classe
	Manometro	AEP	LAB DMM2		931690	
	Manometro	AEP	LAB DMM2		916296	
	Unità di formato	Campo di misura	Centro taratura	Certificato		
	0,02 bar	0 a 1000 bar	00120LAT	79826P		
	0,01 bar	-1 a 20 bar	00120LAT	197126P		
E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali						
Procedura	P.T. A.L.P.I. N°18 - P.T. A.L.P.I. N°19 Rev.0					
Norme di rif.	* UNI 837-3:1998 'Manometri-Manometri a membrana e capsula-Dimensioni, metrologia, requisiti e prove'					
Ambiente	Temperatura	21°	Pressione atmosferica	Umidità	55%UR	

RILEVAZIONI - valori espressi in bar

Pressione nominale	Media pressione di riferimento	Media pressione Misurata	Errore di Indicazione	Incertezza estesa misurazioni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,038
10,00	10,00	10,00	0,00	0,045
30,00	30,00	30,01	0,01	0,045
50,00	50,00	50,01	0,01	0,052
80,00	80,00	80,01	0,01	0,052
100,00	100,00	100,01	0,01	0,056

Strumento/apparecchiatura/dispositivo **IDONEO** ai limiti di accettabilità adottati

Note:

Controllo effettuato da
Carmine Pollola

METROLOGIA MELICCHIO
OPERATORE TECNICO
P.T. Carmine Pollola

Data Emissione Rapporto di Taratura	Data del controllo
10/09/2026	10/09/2026

Modello	Revisione	46275	Pagina
MM/SERV/RAP.TAR/07-MAN.	03	15/01/2024	1